

二、验收意见

2018年10月24日，我公司在河北省邢台市邢台县组织召开了邢台城基新能源科技有限公司羊范镇20MW分布式光伏发电项目水土保持设施验收会。参加会议的有施工单位、监理单位、监测单位、验收报告编制单位和方案编制单位的代表，按规定，成立了项目验收组(名单附后)。

与会代表勘察了工程建设现场，观看了项目影像，查阅了相关资料和档案，方案编制单位、监测单位和验收报告编制单位进行了项目情况汇报，经与会代表审议，形成以下验收意见：

一、该项目位于河北省邢台市邢台县，地处海河流域子牙河水系。工程建设规模为20MW，建设内容安装77748块255Wp发电量的多晶硅光伏组件，38台500kW并网逆变器，19台1000kVA升压变压器和1座10kV开关站。主体工程于2015年10月开工，2016年5月完工，项目总投资17749.54万元。

二、2018年1月18日，邢台市行政审批局以【邢批投资(2018)57号】文件批复了该项目水土保持方案，批复的水土流失防治责任范围为63.385公顷。经核定，该项目建设期水土流失防治责任范围63.385公顷。

二、依据水利部行业标准《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)，监测单位编写了水土保持监测总结报告。水土保持工程基本符合水土流失防治要求，工程质量达到了设计标准。扰动土地整治率为97.27%，水土流失总治理度为96.53%，土壤流失控制比为1.00，拦渣率达到设计标准，林草植被恢复率98.72%，林草覆盖率70.67%。各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。